



**BAÑOS DE EBRO RED EN ALTA:**

**ORGANOLÉPTICO 25-05-16**

(R.D. 140/2003 de 7 de Febrero)

	RESULTADO	NIVEL GUÍA	NIVEL MAX.	MÉTODO	TÉCNICA
OLOR	Inodora		----	PT-6.01	Dilución
SABOR	Insípida		----	PT-5.01	Dilución
TURBIDEZ (FTU)	0.28	1	5	PT-3.01	Turbidimetría
COLOR (mg/l Pt-Co)	0.00		15	PT-1.02	UV-VIS
PH	7.87	6.6<Ph>8.5	9.5	PT-4.01	Electrometría
COLOR RESIDUAL LIBRE (mg/l)	0.83	0.20-0.80	1.0	PT-26.01	UV-VIS



**BAÑOS DE EBRO RED EN BAJA:**

**ORGANOLÉPTICO 25-05-16**

(R.D. 140/2003 de 7 de Febrero)

	RESULTADO	NIVEL GUÍA	NIVEL MAX.	MÉTODO	TÉCNICA
OLOR	Inodora		----	PT-6.01	Dilución
SABOR	Insípida		----	PT-5.01	Dilución
TURBIDEZ (FTU)	0.50	1	5	PT-3.01	Turbidimetría
COLOR (mg/l Pt-Co)	0.00		15	PT-1.02	UV-VIS

Elciego a 30 de Mayo de 2016

[ Responsable de Área ]  Cristina González Verdejo	[ Dirección Técnica ]  Juan José García Berruero
---	--

Los resultados contenidos en este informe afectan únicamente a las muestras ensayadas, quedando prohibida la reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito del Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa.